

## Двери герметичные и люки

### Общие сведения и назначение:

- утепленные двери (ДУс) и люки (ЛУс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты;
- неутепленные (Дс и Лс).

Применяются для установки

в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах.

Двери Дс 0,9 x 0,4 и ДУс 0,9 x 0,4 устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Дс 1,25 x 0,5 и ДУс 1,25 x 0,5 - в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

### Варианты изготовления:

**ТУ 4861-016-13046624-2009**

- общего назначения.

### Условия эксплуатации:

Умеренный и холодный климат; третья и четвертая категория размещения.



### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение	Н x В	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Дверь Дс 0,9x0,4	1000x525	905 x 405	17,8
Дверь Дс 1,25 x 0,5	1375 x 650	1255x505	24,0
Дверь ДУс 0,9 x 0,4	1000x525	905 x 405	23,7
Дверь ДУс 1,25x0,5.	1375 x 650	1255x505	33,6
Люк Лс 0,6x0,5	625 x 725	505 x 605	15,3
Люк ЛУс 0,6x0,5	625 x 725	505 x 605	20,2

